



SIMBOLOGIA

●	CABO INDICADO EM PLANTA CONFORME SITUAÇÃO
○	HASTE DE AÇO COBRADO Ø3/8" x2400mm, TIPO COOPERWELD
⚡	INDICA O SUBSISTEMA DE DESCIDA CONFORME SITUAÇÃO
⚙️	CAPA DE ALVENARIA COM TAMPA DE INSPEÇÃO E DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DE 30X30X30, COM FUNDO PERMEÁVEL (BRITA Nº 9)
⚙️	CAPTOR TIPO FRANKLIN DE AÇO INOXIDÁVEL
■	CONEXÃO UTILIZANDO SOLDA EXOTÉRMICA

Proprietário: Crea-PB

Projeto: PDA

Responsável Técnico: Eng. Eletricista Diego Perazzo C. Campos

FOUN	PROJETO	Projeto de PDA - Inspeção do Crea-PB Pombal
01/02	PROPRIETÁRIO	Crea-PB
	ENDEREÇO	R. PROF. CLAUDETE BANDIERA - POMBAL/PB
	RESPONSÁVEL	Diego Perazzo (assinado e rubricado)
	DATA	14/03/2024
	DESIGNADO	Diego Perazzo (assinado e rubricado)
	ESCALA	1/50
	PLANTA DE COBERTA	
	ASSINADO	